

Zestaw kontrolny kwasowości typ nr 13400

Prod.: Refco Ltd.Szwajcaria

Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera 5szt. ampułek z płynem kontrolnym. Każdą ampułką można wykonać jedno badanie oleju chłodniczego na zawartość kwasu.

Po otwarciu ampułki, załączonym nożykiem, wlać 12 kropeł badanego oleju. Płyn ulegnie zafarbowaniu:

Kolor żółty = kwaśny – olej nieprzydatny

Kolor zielony = wartość graniczna

Kolor niebieski = olej dobry

Uwaga! Truczna – Materiał łatwopalny